

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 104722880**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 903/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1263/2023, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão (SUB-AF) e pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), a respeito da situação dos constantes alagamentos no cruzamento da Av. Inconfidência Mineira com Av. Nacionalista, Aricanduva, bem como que seja realizada limpeza na área.

Nos elementos apresentados, a Subprefeitura informa que de acordo com a programação anual relacionada a microdrenagem a limpeza das bocas de lobo é feita regularmente em toda a extensão das vias em questão. A Pasta elucida, ainda, que foram colocadas chapas devido a movimentação da estrutura criada para eliminar os alagamentos constantes no local e, diante do volume do tráfego existente, a estrutura do sarjetão foi reforçada.

No que tange a SMT, foi esclarecido que no local onde foi executado a construção de sarjetão (fotos anexas) com reposição de parte do pavimento, a sinalização horizontal do cruzamento foi parcialmente danificada. Dessa forma, após realização de vistoria, foi elaborado projeto de sinalização horizontal, prevendo a reposição da pintura faltante de faixas de pedestres e retenção veicular, visando a melhoria da segurança e mobilidade pelo local. A Secretaria salienta, ainda, que a construção de sarjetão transversal proporcionou a redução de velocidade no local e rememora que o semáforo que organiza e distribui os fluxos de veículos e pedestres é um dispositivo de segurança, redutor de velocidade e de acidentes.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos

Chefe de Gabinete

Em 14/06/2024, às 16:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104722880** e o código CRC **A0630730**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO****Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0867

PROCESSO 6010.2023/0003385-0**Encaminhamento SUB-AF/CMIU/SLP Nº 093254842**

São Paulo, 11 de novembro de 2023.

SUB-AF/CPO

Sr. Coordenador

Retornamos o presente e atenção ao descrito em Ofício CMSP 903/2023 ENCAMINHA RDS 1263/2023 - INFORMAÇÕES (091529995) e Encaminhamento 091533054 informando que de acordo com a programação anual relacionada a microdrenagem e limpeza das bocas de lobo regularmente é feita a extensão das vias em questão.

Informamos que de acordo com registros, junto ao sistema Geral de Zeladoria - SGZ segue Relatório serviços de microdrenagem (093254867) da última ação que foi executada com a limpeza das bocas de lobo.

Esclaremos que somente é de responsabilidade de SLP, a manutenção e limpeza do sistema das bocas de lobo não tendo como informar se há programação de obras, no mais colocamo-nos a disposição.


**Cristine de Cássia de Oliveira Pereira****Supervisor(a)**

Em 11/11/2023, às 07:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093254842** e o código CRC **62C6168F**.


























PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0853

PROCESSO 6010.2023/0003385-0

Encaminhamento SUB-AF/CMIU/MANUT Nº 094277714

À

SUB-AF/CPO

Sr. Coordenador,

Retornamos o presente com o serviços de excução de sarjetão feito conforme video do local (094277598).

Sugerimos o encaminhamento do presente à **CET** face a necessidade de sinalização para a redução de velocidade. Os moradores locais alegam o excesso de velocidade no trecho, já que anteriormente não havia o sarjetão.

Atenciosamente,

São Paulo, 29 de novembro de 2023.



Helena Mitiyo Okabe
Supervisor(a)

Em 30/11/2023, às 09:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **094277714** e o código CRC **43B70ECF**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Chefia de Gabinete

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0813

PROCESSO 6010.2023/0003385-0

Informação SUB-AF/CG Nº 094470682

São Paulo, 01 de dezembro de 2023.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Ofício CMSP 903/2023 ENCAMINHA RDS 1263/2023 - INFORMAÇÕES (091529995), restituímos o presente para conhecimento das informações prestadas pela **Coordenadoria de Projeto e Obras** responsável desta Subprefeitura, através da *Supervisão Técnica de Limpeza Pública* às fls. 093254842 e 093254867, bem como da *Supervisão Técnica de Manutenção* às fls. 094277714 e 094277598.

Sendo o que se apresenta para o momento, na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.



Márcio Tavares da Silva

Chefe de Gabinete

Em 04/12/2023, às 14:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **094470682** e o código CRC **EC97BB4C**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0853

PROCESSO 6010.2023/0003385-0**Informação SUB-AF/CMIU/MANUT Nº 104551642**

À

SUB-AF/CPO**Sr. Coordenador,**

Em atenção ao doc. nº 101433546, proveniente da **PREF/CASA CIVIL/AT**, informamos que a colocação das chapas foi necessária devido a movimentação da estrutura criada para eliminar os alagamentos constantes no local. Somente após a liberação dos serviços detectamos o volume do tráfego existente, aliado ao trânsito de veículos pesados que provocaram o recalque das guias recém executadas, considerando o fator **velocidade x peso**, sobretudo no sentido ascendente, quando os veículos aceleram para a mudança do semáforo. Diante deste quadro, necessitamos refazer os serviços, reforçando estruturalmente o sarjetão, esclarecendo que o setor de manutenção, **STM**, destina-se a reparos de pequena monta, não se caracterizando como obras.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

**Helena Mitiyo Okabe**
Supervisor(a)

Em 05/06/2024, às 14:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104551642** e o código CRC **1EC688FC**.



Foto (104298857)

SEI 6010.2023/0003385-0 / pg. 18





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0862

PROCESSO 6010.2023/0003385-0

Encaminhamento SUB-AF/CPO Nº 104579290

São Paulo, 05 de junho de 2024.

SUB-AF/GABINETE

Sr. Chefe de Gabinete

Com os esclarecimentos da Supervisão Técnica de Manutenção, conforme Informação 104551642, retornamos o presente para vossa ciência e o que mais couber.



Edison de Deus Xavier

Coordenador(a) II

Em 05/06/2024, às 16:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104579290** e o código CRC **EB4BB395**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Chefia de Gabinete

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0813

PROCESSO 6010.2023/0003385-0

Encaminhamento SUB-AF/CG Nº 104669676

São Paulo, 06 de junho de 2024.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Ofício CMSP 903/2023 ENCAMINHA RDS 1263/2023 - INFORMAÇÕES (091529995), restituímos o presente para conhecimento das informações prestadas pela **Coordenadoria de Projeto e Obras** responsável desta Subprefeitura, através da *Supervisão Técnica de Manutenção* às fls. 104551642 e 104579290.

Sendo o que se apresenta para o momento, na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.



Márcio Tavares da Silva

Chefe de Gabinete

Em 06/06/2024, às 16:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104669676** e o código CRC **AF2DC654**.

Não PS – ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO – LOCALIZADO

Nº: 96.25.03358/23-16

Revisão: 2

Reg. CET: 06311

05/04/24

Analista: ALEIXO LEOPOLDO CUNHA MENEZ

PARECER TÉCNICO

Em atenção à solicitação pelo cruzamento da Av. dos Nacionalistas com a Av. Inconfidência Mineira, informamos tratar-se de local semaforizado, se encontra devidamente sinalizado devido projeto de sinalização horizontal implantado em 05/23 em virtude do Programa de Recapeamento Asfáltico da Prefeitura de São Paulo, exceto no local onde foi executado a construção de sarjetão (fotos anexas) com reposição de parte do pavimento, danificando parcialmente a sinalização horizontal do cruzamento.

Dessa forma e após vistoria realizada elaboramos projeto de sinalização horizontal, prevendo a reposição da pintura faltante de faixas de pedestres e retenção veicular, visando a melhoria da segurança e mobilidade pelo local.

Salientamos, ainda, que, conforme relatado no doc. nº 094277714, cujo trecho do texto diz "...CET face a necessidade de sinalização para a redução de velocidade. Os moradores locais alegam o excesso de velocidade no trecho, já que anteriormente não havia o sarjetão.", consideramos que a construção de sarjetão transversal proporcionou a redução de velocidade no local e não o aumento como relatado, inclusive demonstrado pelo vídeo anexado sob doc. nº. 094277598. Ressaltando que, o semáforo que organiza e distribui os fluxos de veículos e pedestres é um dispositivo de segurança, redutor de velocidade e de acidentes.

Solicitamos o retorno à Subprefeitura de Aricanduva/Vila Formosa para o que mais couber, pois o sarjetão, em vistoria de 05/04/24, está coberto por chapas de aço.

Aleixo Leopoldo Cunha Menezes

Reg.CET: 06311
05/04/24

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO****Assessoria Jurídica**

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0003385-0**Encaminhamento SMT/AJ Nº 101244877**

São Paulo, 08 de abril de 2024.

Interessado: CMSP – Ver. André Santos

Assunto: Ofício SGP-23 nº 903/2023 - Requerimento RDS nº 1263/2023. Solicitação de informações e providências a respeito da situação dos constantes alagamentos no cruzamento da Av. Inconfidência Mineira com Av. Nacionalista - Aricanduva, bem como que seja realizada limpeza na área.

SMT/GAB**Sr. Secretário**

Trata-se de Ofício da Câmara Municipal, Ver. André Santos, via Casa Civil, solicitando informações sobre a situação de alagamentos no cruzamento da Av. Inconfidência Mineira com Av. Nacionalista-Aricanduva. Encaminhado o expediente à CET foram prestadas as informações pertinentes, conforme doc. 101182478, às quais esta Assessoria Jurídica nada tem a acrescentar. Assim, proponho o retorno do processo à Casa Civil/ATL para prosseguimento.

**João Batista da Silva**
Assessor(a)

Em 08/04/2024, às 13:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101244877** e o código CRC **2AC704CF**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Assessoria Jurídica

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0003385-0

Informação SMT/AJ Nº 101245422

São Paulo, 08 de abril de 2024.

Interessado: CMSP – Ver. André Santos

Assunto: Ofício SGP-23 nº 903/2023 - Requerimento RDS nº 1263/2023. Solicitação de informações e providências a respeito da situação dos constantes alagamentos no cruzamento da Av. Inconfidência Mineira com Av. Nacionalista - Aricanduva, bem como que seja realizada limpeza na área.

CASA CIVIL/ATL

Sra Chefe de Gabinete

Com as informações prestadas pela CET e pela Assessoria Jurídica desta Pasta, restituo os autos para prosseguimento.

CELSO GONÇALVES BARBOSA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito



Celso Gonçalves Barbosa
Secretário(a) Municipal de Mobilidade e Trânsito
Em 09/04/2024, às 15:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101245422** e o código CRC **473B6459**.